

**Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения  
КемеровоХиммаш - филиал АО "Алтайвагон"**

Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности																			
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м				Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб. м./кв.м				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, куб.м				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал			
	Фактическое значение за год			Текущее значение	Фактическое значение за год			Текущее значение	Фактическое значение за год			Утвержденное значение	Фактическое значение за год			Текущее значение	Фактическое значение за год			Текущее значение	Фактическое значение за год			Утвержденное значение	Фактическое значение за год			Утвержденное значение
	2013	2014	2015		2013	2014	2015		2013	2014	2015		2013	2014	2015		2013	2014	2015		2013	2014	2015		2013	2014	2015	
КемеровоХиммаш филиал АО "Алтайвагон"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,58	0,58	0,58	1,88	1,88	1,88	1,88	3394	3394	3410	3410	1049	1018	1020	1020

Главный энергетик КемеровоХиммаш - филиала АО "Алтайвагон"  
М.П.

А.Л.Кунцевич

